

检测报告

报告编号: QC2109070725A

委托单位: 南通高盟新材料有限公司

检测类别: 委托检测

江苏启辰检测科技有限公司

Jiangsu QiChen Testing Co.,Ltd.

检测报告
专用章



声 明

一、本报告须经编制人、审核人及签发人签字，加盖本公司检测专用章和计量认证章后方可生效。

二、对委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理投诉。

三、本公司对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。

四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在收到本报告 15 日内，向本公司客服部提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可。

五、除全文复制外，未经实验室批准不得部分复制报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

六、我公司对本报告的检测数据保守秘密。


地 址：苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城西北区 04 栋 302、402、502 室

邮政编码：215000

电 话：0512-67428823

电子邮件：service@qichenjc.co



委托单位	南通高盟新材料有限公司		
接样日期	2022.12.10	检测日期	2022.12.10~2022.12.13
样品状态	见下页	检测类别	委托检测
样品来源	来样送检	样品规格	—
样品名称	见下页	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	见附表		
主要检测仪器	见附表		
备注	来样送检, 仅对送检样品检测数据负责。		
报告编制	李薇丽		
报告一审	杨仰兮		
报告二审	姜明		
报告签发	李艳芳		
签发日期	2022年12月16日		



样品名称和编号	检测项目	检测结果
雨水样品 1 WQC2109501001 (微黄、微浊、有微弱气 味、有少量褐色沉淀)	pH 值 (无量纲)	6.58
	化学需氧量, mg/L	14
	氨氮, mg/L	0.478
	悬浮物, mg/L	20
雨水样品 2 WQC2109501002 (微黄、微浊、有微弱气 味、有少量褐色沉淀)	pH 值 (无量纲)	6.47
	化学需氧量, mg/L	24
	氨氮, mg/L	0.504
	悬浮物, mg/L	24
雨水样品 3 WQC2109501003 (微黄、微浊、有微弱气 味、有少量褐色沉淀)	pH 值 (无量纲)	6.66
	化学需氧量, mg/L	36
	氨氮, mg/L	0.532
	悬浮物, mg/L	21

附表：检测项目方法仪器一览表

检测项目	检测方法	主要检测仪器	检出限 (mg/L)
pH 值	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	pH 计	(无量纲)
化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	酸式滴定管	4
悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	电子天平、 电热恒温鼓风干燥箱	5
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	0.025

*****报告结束*****

