

# 检 测 报 告

报告编号: QC2302270206A

委托单位:


南通高盟新材料有限公司

检测类别:

委托检测

**江苏启辰检测科技有限公司**

Jiangsu QiChen Testing Co.,Ltd.

委托单位	南通高盟新材料有限公司		
接样日期	2023.06.26	检测日期	2023.06.26~2023.06.28
样品状态	见下页	检测类别	委托检测
样品来源	来样送检	样品规格	—
样品名称	见下页	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	见附表		
主要检测仪器	见附表		
备注	来样送检, 仅对送检样品检测数据负责。		
报告编制	李薇丽		
报告一审	杨仰兮		
报告二审	孙明		
报告签发	李艳芳		
签发日期	2023年06月30日		

 按  
 报  
 目  
 一

样品名称和编号	检测项目	检测结果
雨水排口 1 WQC2302523201 (微黄、透明、无气味、 有少量褐色悬浮物)	pH 值 (无量纲)	6.40
	化学需氧量, mg/L	7
	氨氮, mg/L	0.155
	悬浮物, mg/L	8
雨水排口 2 WQC2302523202 (微黄、透明、无气味、 有少量褐色悬浮物)	pH 值 (无量纲)	6.42
	化学需氧量, mg/L	6
	氨氮, mg/L	0.159
	悬浮物, mg/L	7
雨水排口 3 WQC2302523203 (微黄、透明、无气味、 有少量褐色悬浮物)	pH 值 (无量纲)	6.39
	化学需氧量, mg/L	5
	氨氮, mg/L	0.143
	悬浮物, mg/L	9

**附表: 检测项目方法仪器一览表**

检测项目	检测方法	主要检测仪器	检出限 (mg/L)
pH 值	HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法	pH 计	(无量纲)
化学需氧量	HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	酸式滴定管	4
悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	电子天平、 电热恒温鼓风干燥箱	5
氨氮	HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	紫外可见分光光度计	0.025

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*